

DB63 - <hors ligne>

"RdParameter"

Vue des données**Type de bloc de données :**

DB d'instance du FB63

Nom :**Famille :****Auteur :****Version :**

0.0

Version de bloc :

2

Longueur (bloc / données locales) :

00104 / 00010

Horodatage**Code :**

06/06/2006 22:36:22

Interface :

06/06/2006 22:23:10

Commentaire :

Adresse	Décl.	Nom	Type	Valeur initiale	Valeur en cours	Commentaire
0.0	in	RegNumber	INT	0	0	Registernumber to read
2.0	in	Is32Bit	BOOL	FALSE	FALSE	Value read as 16 or 32 bit (word or Dword)
4.0	in	NodeAdr	INT	0	0	Start address of the servo node wanted
6.0	out	Value	DINT	L#0	L#0	Requested Value to be returned